

תאריך הכנת הדוח: 11/02/2024

מספר הדו"ח: 379124



לכבוד: וולף שירתי מעבדה בע"מ
כתובת: וולף שירתי מעבדה בע"מ

מבשרת ציון 90805
טל': 02-5332544
email: yossiwofff@gmail.com
פקס: 02-5335826
העתק: 050-6243644

lilya.borochov@lbm.health.gov.il
Michal.Hayoun@rml.health.gov.il 054-2311577
Shaked.Adar-Vanunu@rml.health.gov.il 054-9788533

תעודה לתוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מי שתייה

מס' הדוגמאות: 5
מקום הדיגום: וולף שירתי מעבדה בעמ
שינוע בקירור: כן/לא
תאריך הדיגום: 07/02/2024 שעת הדיגום: 14:00 שם הדיגום: יוסף יהודה
מס תעודה: 350
תאריך הקבלה: 07/02/2024 שעת הקבלה: 14:30
מבצע הבדיקה: שרה
תאריך הבדיקה: 07/02/2024 שעת הבדיקה: 14:30

דו"ח ביצוע בדיקות

למילוי ע"י מעבדה בלבד

מספר מעבדה	שם הדיגומה	טמפ' תמיים	כלור חומשי	כלור כללי	הגבה PH	עכירות	קולי פורמיים coliforms	קולי פורמיים F. coliforms	קולי פורמיים צמתיים P. aeruginosa	פסאודומונס אארוג'ינוזא P. aeruginosa	סטופילוקוקוס אריאוס S. aureus	סימאליקוקוס אריאוס Staphylococcus aureus	סיפיה כללית Total count	אנטרוקוק צמתי Enterococo
מספר מעבדה	שם הדיגומה	°C	מג/ל	מג/ל	-	NTU	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFL/100 ml	CFU/1 ml	CFU/1000 ml	
מספר מעבדה	שם הדיגומה	°C	מג/ל	מג/ל	-	NTU	MP/SM-9222B	MP/SM-9222D	MP/SM-9213E	MP/SM-9213E	MP/SM-9213B	SM-9215B	MF/SM-9230X	
379124	הר אדר-מי שתייה-ברוש	-	0.24	-	7.37	0.12	-	-	-	-	-	<1	-	
379224	הר אדר-מי שתייה-אלון	-	0.23	-	7.36	0.11	-	-	-	-	-	<1	-	
379324	הר אדר-מי שתייה-מבוא הכפר	-	0.23	-	7.36	0.12	-	-	-	-	-	<1	-	
379424	הר אדר-מי שתייה-נוף הרים	-	0.22	-	7.37	0.12	-	-	-	-	-	<1	-	
379524	הר אדר-מי שתייה-חיבר מקורות	-	0.24	-	7.36	0.11	-	-	-	-	-	2	-	

מועצה מקומית הר אדר

20-02-2024

נתקבל

הכל תקין

הערות לתוצאות:

התוצאות תקינות

מי שתייה A1

רמה מותרת: פרמטרים פיזיקו-כימיקלים ומיקרוביולוגיים על פי משרד הבריאות

לטיולה	פ. כללית	מסאזין מוגס	קולי פורמיס צאנתיים	אי קולי	קולי פורמיס	צבירות	דבבה	כלור חופשי	ספם	סוג מים
CFU/1000 ml	CFU/1 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	CFU/100 ml	NTU	-	מ"ג	°C	
<1000	<1000	-	<1	<1	<1	<1	6.5-9.5	0.1-0.5	-	מים חמים עסקי אירוח
	<1000	-	<1	<1	<1	<1	6.5-9.5	0.1-0.5	-	מים קרים עסקי אירוח
<100	<100	-	-	-	-	-	-	-	-	מזרקות אינמאקטיבי ות
<1000	<10000	-	-	-	-	-	-	-	-	מזרקות ומערכות ערפול
<1000	<10000	-	-	-	-	-	-	-	-	מזרקות ומכלי נוי

הסמכות והכרות

- הפרמטרים הפיזיקליים והכימיים נמדדו על ידי דוגם מוסמך מטעם משרד הבריאות.
- המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקות על ידי משרד הבריאות.
- כל הבדיקות בוצעו בהתאם לדרישות התקנים והתקנות.

הערות

- הדוגמה שנמסרה למעבדה מהווה את בסיס הנתונים לתוצאות שהתקבלו.
- הצהרת ההתאמה אינה כוללת את ערכי אי הוודאות של הבדיקה
- אין להתייחס לנתונים ו/או לתוצאות שבתעודה באופן חלקי, אלא במלואם, כפי שהם מופיעים בתעודה ואין לעשות בהם שימוש כגון: העתקה ו/או ציטוט.
- חברת ביו-לב בע"מ לא תהיה אחראית לשימוש שיעשה בממצאים או בנתונים שהועברו או נמסרו לגורם שאינו מזמין הבדיקה, ללא קבלת הסמכתה מראש, למעט הדיווח למשרד הבריאות שהמעבדה מחויבת בו על פי חוק.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שבדק.

הדיוגם באחריות הלקוח

נבדק ואושר ע"י ד"ר אסתר קוסטיאל - מנהלת מעבדה לבדיקות מים חתימה:

dh

סוף הדו"ח.

בתוקף מ: 01.03.2023 D393/07

טיפול מי

וולף-שירותי מעבדה בע"מ

תא חלוקה: 84627 מבשרת ציון 90805 טלפון: 025332544 פקס: 025335826 0505276200

תאריך הוצאת התעודה: 19.02.24
תאריך דגימה ובדיקה:

בה'
לכבוד מקווה הר אדר
הר אדר

ד"ח פנימי

תעודת בדיקה:

בדיקת כמות החיידקים נערכה על פי ההוראות ב: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASWATER 1995.
הטבלה המצורפת מציינת השורה העליונה את הרמה המקסימלית המותרת על פי תקנות משרד הבריאות, ובשורה התחתונה את הכמות שנתקבלה במים שנדגמו בבריכת הטבילה.
הכמויות המצוינות הינן ל- 100 מ"ל מים. בהתאם לתקנות.

מס' מעבדה	חיידקי קולי	חיידקי סטאפ אאורוס	חיידקי פסודומונס אורוגינזה	ריכוז חומר פעיל	PH	עכירות מי הטבילה
	10	2	0	1.5 - 4	8-7	1-0
4657	לא נמצא	לא נמצא	לא נמצא	2.6	7.4	0.21

מים מחוטאים

הביקורים נערכים ללא התראה מוקדמת.
מעקב קבוע מתבצע באופן שוטף.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

העתק: משרד הבריאות.

מועצה מקומית הר אדר

29-02-2024

נתקבל

בבדיקה
יוסף וולף
מנהל