

תאריך הכנת הדוח: 30/03/2025

מספר הדו"ח: 887925

לכבוד: וולף שירותי מעבדה בע"מ  
ולף שירותי מעבדה בע"מ  
כתובת:

מבשרת ציון 90805  
טל': 02-5332544

email: yossiwolff@gmail.com

פקס: 02-5335826

העתק: lilya.borochov@lbm.health.gov.il 050- 6243644  
Michal.Hayoun@rml.health.gov.il 054-2311577  
Shaked.Adar-Vanunu@rml.health.gov.il 054-9788533

**תעודה לתוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מי שתייה**

מס' הדוגמאות: 5  
תאריך הדיגום: 25/03/2025 שעות הדיגום: 12:20 שינוע בקירור: כן/לא  
תאריך הקבלה: 25/03/2025 שעת הקבלה: 13:30 שם הדוגם: יוסף יהודה  
מבצע הבדיקה: שרה מקום הדיגום: וולף שירותי מעבדה בעמ  
מס' תעודה: 350 שעת הבדיקה: 13:30

**דו"ח ביצוע בדיקות**

למילוי ע"י מעבדה בלבד

אנטרוקוק צואתי Enterococo	ספירה כללית Total count	סטאפילוקוקוס אוראוס S. aureus	פסאודומונס אריגינוזה P. aeruginosa	קולי פורמיס צואתיים F. coliforms	קולי פורמיס coliforms	עכירות	PH הגבה	כלור כללי	כלור חופשי	טמפר' המים	שם הדגימה	מספר מעבדה
CFU/1000 ml MF/SM-9230X	CFU/1 ml SM-9215B	CFU/100 ml MF/SM-9213B	CFU/100 ml MF/SM-9215E	CFU/100 ml MF/SM-9222D	CFU/100 ml MF/SM-9222B	NTU	-	מ/ל	מ/ל	°C		
-	<1	-	-	-	<1	0.12	7.39	-	0.32	-	הר אדר-מי שתייה-מקורות NW00013592	887925
-	<1	-	-	-	<1	0.11	7.38	-	0.31	-	הר אדר-מי שתייה-נוף הרים NW00013591	888025
-	<1	-	-	-	<1	0.13	7.38	-	0.30	-	הר אדר-מי שתייה-מבוא הכפר NW00013110	888125
-	<1	-	-	-	<1	0.12	7.38	-	0.32	-	הר אדר-מי שתייה-אלון NW00013590	888225
-	<1	-	-	-	<1	0.13	7.37	-	0.31	-	הר אדר-מי שתייה-ברוש NW00013589	888325

