



# מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

ד.נ. צפון יהודה 90836

פקס: 02-5700127

www.har-adar.muni.il

26 יולי, 2017

ג' אב, תשע"ז

פרוטוקולים מליאה/17

## פרוטוקול מליאת מועצה מקומית הר אדר מחוץ למנין (נערך באמצעות המייל)

מיום 26.7.2017

מר חן פיליפוביץ	ראש המועצה -	נוכחים:
מר מנחם מור	חברי מליאה -	
גב' ענת כנפו		
מר עמיר אריהן		
מר שי רטר		
מר חיים מנדל שקד		
מר יוסי סוויסה		
גב' פנינה איצקוביץ		
מר יוסי חדד		
מר ירון ארנון	מזכיר גזבר -	משתתפים:

על סדר היום:

אישור תב"ר להחלפת ציר שבור במשאבת סניקת ביוב

- סכום ההוצאה: 60,000 ₪.
- מקור תקציבי: קרן חידוש ושיקום מים וביוב.

### דברי הסבר:

כל השפכים של שלב ב' מגיעים למתקן הסניקה, הממוקם בנקודה בצמידות לגדר הישוב אשר מתחת למבוא הכפר, משם הם נשאבים כלפי מעלה, לצורך העברתם לצנרת ההולכה היורדת לכיוון קרית ענבים (ליד מחסן מל"ח).

במתקן הסניקה מוצבות: 3 משאבות, 3 מגרסות וגרטור חירום. ההפעלה השוטפת של מכון הסניקה נעשית כך ששתי משאבות עובדות (ברוטציה ביניהן) ומשאבה שלישית משמשת כגיבוי במקרה שלאחת המשאבות נגרמת תקלה. באחת המשאבות נשבר הציר המרכזי, אשר הביא להשבתתה. במצב שכזה, אין לנו שום גיבוי, למקרה של תקלה באחת משתי המשאבות הנותרות. התקציב המבוקש במסגרת התב"ר מיועד לכסות הוצאות פירוק, הרכבה ואספקת הציר החדש.

**החלטה:** אישור תב"ר להחלפת ציר שבור במשאבת סניקת ביוב בסכום של: 60,000 ₪ מכספי קרן שיקום וחידוש צנרת מים וביוב.  
**בעד:** פה אחד

מאשר הפרוטוקול  
חן פיליפוביץ, ראש המועצה

רשם הפרוטוקול

ירון ארנון

מזכיר-גזבר